






RZUT DRUGIEGO PIĘTRA




ZESTAWIENIE MATERIAŁU			
L.p.	Przedmiot	Ilość/szt.	Uwagi:
1	Drzwi p.poz. pełne o wym. 80x200 cm - atestowane EI 30	7	Stal-dREW.
2	Hydrant HW-25N-KP-20/30 podłukowy	1	PPH GRAS Korzybie
3	Hydrant HW-25N-KP-20/30 nałynkowy	1	PPH GRAS Korzybie
4	Samozamykacz drzwiowy	1	montować do drzwi śmigłowych
5	Ścianka szkieletowa grub. 15 cm o odporności ogniowej EI 60	35m ²	RIGIDUR-H
6	Okno oddymiające o wym. 120x150 cm-atestowane.	1	2 x p.p.je RIGIDUR-H grub. 12,5mm x 2 typowe

LEGENDA:



- | | | |
|-----|---|---|
| 150 |  | - Ściany murowane z cegły lub kamienia |
| Z |  | - Ściany szkieletowe z płyt wirowych „płstnowych” lub gipsowo - kartonowych |
| 220 |  | - Drzwi zabytkowe. |

Indeks :	imię i nazwisko	Nr. uprawnień :	Data :	Podpis :
Projektant :	mgr inż. S. Kuzniar	U.N.V.H/93/14/85	06.2011	
Projektant :	mgr inż. M.Kocan	470/88/UW	06.2011	
Asp. konstr. :				
Sprawdził :				
Gł. projektant :				

**SKP**

STANISŁAW KUZNIAR
PROJEKTOWANIE

ul.Kopalińska 17
58-304 WAŁBRZYCH
tel.0684714447
e_mail:skpwalbrzych@wp.pl

Format :	Investor:	Numer rysunku :	
A2	Miasto i Gmina Miroszów 58-350 Miroszów Plac Niepodległości 1	IRM/05	
Podziałka:	Tytuł rys.:	Przeznaczenie do rys.:	
1 : 100	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku ratusza 58-350 Miroszów, Plac Niepodległości 1 RZUT DRUGIEG PIĘTRA	IRM/01	
Wykazy :		Masa :	
<p>Documentacja wykonana została dla warunków pracy właściwych pierwszemu opracowaniu. Przeliczenie oraz zastosowanie mniejszego rysunku w projekcie wykonawczym opiewającego przebieg budowy projektowej zabudowy olei SPP z instalacją kuchenną nie wyrażali na to zgody na piśmie.</p>			

opracowanych przez inne biura projektowe jest zabronione o ile SKP Stanisław Kuzniar nie wyraził na to zgody na piśmie.