





RZUT PIERWSZEGO PIĘTRA



ZESTAWIENIE MATERIAŁU			
L.p.	Przedmiot	Ilość/szt.	Uwagi:
1	Drzwi p.poż pełne dwuskrzydło o wym. 140x200 cm - atestowane EI 30	1	Stal-drew. z samozamykaczem
2	Drzwi b.poż pełne o wym 90x200 cm - atestowane EI 30	1	Stal-drew. prawe z samozamykaczem
3	Drzwi plyninowe pełne o wym 80x200 cm	1	Drewno lewe
4	Hydrant HW-25W-KP-20/20 podtynkowy	1	PPH GRAS Korzybie
5	Hydrant HW-25N-KP-20/20 nalytkowy	1	PPH GRAS Korzybie
6	Samozamykacz drzwiowy	3	metalowe do drzwi 1smiejących
7	Ścianka szkieletowa grub. 15 cm o odporności ogniowej EI 60	33m ²	RIGIDUR-H 12 x płyta RIGIDUR-H grub. 12,5mm x 2

LEGENDA:

- | | |
|---|--|
|  | - Ściany murowane z cegły lub kamienia |
|  | - Ściany szkieletowe z płyt wiórowych, płytynowych lub gipsowo - kartonowych |
|  | - Drzwi zabrytkowe. |

Indeks :	tytuł i nazwisko	Nr. uprawnień	Data	Podpis
Projektant :	mgr inż. S. Kuźniar	UAM/43/3/14/85	06.2011	
Projektant :	mgr inż. M.Kocan	47088/UW	06.2011	
Asyst. konstr. :				
Sprawdził :				
Gr. projektant :				
Format :	Investor :	Numer rysunku : IRM/04		
A2	Miasto i Gmina Miroszów 58-350 Miroszów Plac Niepodległości 1	Przebiegłość do rys. : IRM/01		
Podziałka :	Tytuł rys. :	Wykazy :		
1 : 100	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku ratusza 58-350 Miroszów, Plac Niepodległości 1 RZUT PIERWSZEG PŁYTYRA	Masa :		
Dokumentacja wykonana została dla warunków pracy wstępnym opracowaniu. Przebiegłość oraz zastrzeżenia niniejszego rysunku w projekcie dla opracowanych przez mnie budów projektowej jest zabronione o ile Sąd Stanisław Kuźniar nie wyrazi na to zgody na piśmie.				
SKP STANISŁAW KUŹNIAR PROJEKTOWANIE ul Kopiełłana 17 58-304 WAŁBRZYCH tel. 0664714447 e_mail: skpwalbrzych@wp.pl				