


Wałbrzych, dnia 20.10.2010 r.

ZN-BNO-414-732/10

L.dz. 4806/10



Urząd Miejski w Mioszowie
Plac Niepodległości 1
58-350 Mioszów

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 4 października 2010 r. (wpłynęło dnia 7 .10.2010 r.) o znaku GNRiDG-7145/62/2010 dotyczące zaleceń konserwatorskich do remontu budynków na terenie starego miasta w Mioszowie (układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków) w związku z zamiarem przystąpienia do ich rewitalizacji przedstawiam poniższe, odnosząc się do przedstawionego przez Państwa zakresu prac.

Budynek przy ul. Dąbrowszczaków 25a – bez uwag.

Budynek przy ul. Mickiewicza 32 – z uwagą- na wieżycze przywrócić pokrycie z łupku.

Budynek przy ul. Mickiewicza 28 – z uwagą - nie dopuszcza się docieplenia elewacji frontowej, przeprowadzić jej renowację z zachowaniem i konserwacją wystroju i płytek okładziny parteru, projektant winien zbadać w przemyciach elewacji lub warstwach tynku istnienie ewentualnych śladów pierwotnej kolorystyki i ją zrekonstruować.

Budynek przy ul. Żeromskiego 24 – z uwagą - nie dopuszcza się docieplenia elewacji frontowej, przeprowadzić jej renowację z zachowaniem i konserwacją wystroju, projektant winien zbadać w przemyciach elewacji lub warstwach tynku istnienie ewentualnych śladów pierwotnej kolorystyki i ją zrekonstruować.

Budynek przy ul. Dolna 6 – bez uwag (obiekt nie jest zabytkiem)

Budynek przy ul. Kościelna 1^a – z uwagą - nie dopuszcza się docieplenia elewacji frontowej, przeprowadzić jej renowację z zachowaniem i konserwacją wystroju, projektant winien zbadać w przemyciach elewacji lub warstwach tynku istnienie ewentualnych śladów pierwotnej kolorystyki i ją zrekonstruować, stolarkę okienną projektować odtwarzając konstrukcję i kształt stolarki zabytkowej.

Budynek przy ul. Kościelna 3 – z uwagą - nie dopuszcza się docieplenia elewacji frontowej, przeprowadzić jej renowację z zachowaniem i konserwacją wystroju , projektant winien zbadać w przemyciach elewacji lub warstwach tynku istnienie ewentualnych śladów pierwotnej kolorystyki i ją zrekonstruować, stolarkę okienną projektować nawiązując do stolarki historycznej.

Budynek przy ul. Krótka 4 – z uwagą - nie dopuszcza się docieplenia elewacji frontowej i tylnej przeprowadzić jej renowację z zachowaniem i konserwacją zabytkowego detalu kamiennego z k. XVIII w. I stolarki drzwiowej, projektant winien zbadać w przemyciach elewacji lub warstwach tynku istnienie ewentualnych śladów pierwotnej kolorystyki i ją zrekonstruować, stolarkę okienną projektować nawiązując do stolarki historycznej.

Budynek przy ul. Krótka 10 – z uwagą - nie dopuszcza się docieplenia elewacji frontowej , przeprowadzić jej renowację z zachowaniem i konserwacją ewentualnego detalu zabytkowego , projektant winien zbadać w przemyciach elewacji lub warstwach tynku istnienie ewentualnych śladów pierwotnej kolorystyki i ją zrekonstruować, stolarkę okienną projektować nawiązując do stolarki historycznej.

Budynek przy ul. Mickiewicza 25 – bez uwag (obiekt nie jest zabytkiem)

Budynek przy ul. Niepodległości 24a – bez uwag (obiekt nie jest zabytkiem)

Budynek przy ul. Żeromskiego 10a – bez uwag

Budynek przy ul. Żeromskiego 22 – z uwagą - nie dopuszcza się docieplenia elewacji frontowej ,

przeprowadzić jej renowację z zachowaniem i konserwacją detalu zabytkowego, projektant winien zbadać w przemyściach elewacji lub warstwach tynku istnienie ewentualnych śladów pierwotnej kolorystyki i ją zrekonstruować, stolarkę okienną projektować nawiązując do stolarstwa historycznej.

Projektując remonty elewacji stosować należy materiały stosowane w zabytkach, tynki na fasadach najstarszych projektować jako "miękkie", zidentyfikować zabytkowy wystrój i przewidzieć jego konserwację, stosować barwy wyłącznie z gamy barwników naturalnych.

Prowadzenie prac z uwagi na kompleksowość działania w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków, wymagać będzie uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac. Deklarujemy opiniowanie projektów na etapie ich powstawania.

a/a ukł. urb. Mieroszów

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu

mgr Barbara Nowak - Obelinda
KIEROWNIK DELEGATURY
w Wałbrzychu