



**GMINA MIEROSZÓW**  
**58 – 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1**  
e-mail: [urząd@mieroszow.pl](mailto:urząd@mieroszow.pl)  
tel.: 0 74 84 94 300, fax: 0 74 84 94 323

GPHiOŚ.271.10.1.2012

Mieroszów, dnia 15.10.2012 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **Budowę instalacji gazowej dla kotłowni budynku sali sportowej przy ul. Hożej 4 w Mieroszowie**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) , które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 26.06.2012r. udzielam następujących wyjaśnień.

**Pytanie nr 1:** W przedmiarze robót poz. 42 (montaż modułowej centrali systemu bezpieczeństwa MD-27) oraz poz. 43 (montaż detektora metanu DEX-12/N) występuje w ilości 2 szt., natomiast z dokumentacji projektowej – rzut kotłowni wynika, iż należy zastosować oba elementy w ilości 1 szt. Jakie ilości należy przyjąć do wyceny ?

**Odpowiedź :** Zgodnie z zapisem pkt 16 ppkt 2 Załączone przedmiary robót w formie Załącznika Nr 2 do SIWZ mają charakter wyłącznie orientacyjny i należy traktować je jako materiał pomocniczy do zorientowania się w zakresie rzeczowym i rozmiarze prac objętych postępowaniem.

Do wyceny należy przyjąć, zgodnie z dokumentacją projektową, oba elementy w ilości 1 szt.

Powyższe uszczegółowienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia zamówienia nr 380580 - 2012 z dnia 04.10.2012r. Zmianie nie ulega również termin składania ofert.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*[Signature]*  
mgr inż. Dorota Bekler