



OZNACZENIA LITEROWE:

1. Zawór odcinający kotłowy typ Wk4ag Dn25
2. Filtr do gazu typ WE05/25 Dn25
3. Reduktor gazu typ FM25
4. Zawór kulowy do gazu typ JS588 5/4"
5. Gazomierz miechowy typ G16N (L=335mm)
6. Rejestrator impulsów typ Mac R4/CRS-03
7. Zawór kotłowy typ Wk2a Dn50
8. Zawór odcinający z głowicą typu MAG-3 Dn65
9. Kurek manometryczny typ PG MS-1
10. Manometr tarczowy 0-10 kPa fi 160
11. Szafka gazowa podtynkowa w wykonaniu "wrocławskim"

Wymiary: 1200x1100x450mm

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA LILIANA WOJCIECHOWSKA-ZGRAJA UL. NIEMCEWICZA 1/7 58-100 ŚWIDNICA		TEL. 0604 112 845 TEL./FAX. 074 857 41 75 E-MAIL: LILIANA.ZGRAJA@WP.PL ACDLT 2004 PL CD FS A72C18F8
Projektant:	inż. Liliana Wojciechowska-Zgraja uprawnienia nr 283/99 DUW	Podpis:
Sprawdzający:	inż. Joanna Gromala uprawnienia nr 244/02 DUW	
Opracował:	mgr inż. Bartłomiej Kałuża	
Obiekt	RATUSZ Pl.Niepodległości 1 58-350 Mieroszów	Data: 10.2011 r
Inwestor	Gmina Mieroszów Pl.Niepodległości 1 58-350 Mieroszów	Skala: ---
Temat:	KOTŁOWNIA GAZOWA W OPARCIU O DWA KOTŁY KONDENSACYJNE WISZĄCE O MOCY 115 KAŻDY	Nr rys. S/9
Nazwa rysunku:	WIDOK PUNKTU REDUKCYJNO-POMIAROWEGO	