


RZUT TRZECIEGO PIĘTRA



OZNACZENIA:

- 5,50 Nastawa na zaworze termostatycznym
- Projekowane przewody instalacji do sąsiedniego budynku mieszkalnego z rur miedzianych
- Projekowane przewody instalacji c.o. z rur miedzianych
- Numer grzejnika
- Oznaczenie pionu instalacji c.o.
- Oznaczenie pionu zasilającego budynek mieszkalny
- 22K/500/1200mm 1622 W
- 22K/500/1200mm 1622 W
- Projekowany grzejnik stalowy płytowy zasilany z boku VNH i jego moc da t_z/t_b=75/55°C
- Projekowany grzejnik stalowy płytowy zasilany od dołu VNH i jego moc da t_z/t_b=75/55°C
- Istniejący grzejnik stalowy płytowy
- Wnętk do zamurowania

Nr pom.	nazwa pomieszczenia	t _w °C
401	Magazyniskład	-9,2 (nieogr.)
402	Magazyniskład	-10,7 (nieogr.)
403	Magazyniskład	0,9 (nieogr.)
404	Magazyniskład	0,9 (nieogr.)
405	Kłafka	16
406	schodowa	9,6
407	Hal wejściowy	(nieogr.)
408	Magazyniskład	9,3 (nieogr.)
409	Magazyniskład	6,9 (nieogr.)
410	Magazyniskład	9,6 (nieogr.)
411	Przedpokój	20
412	Biurowisko	20
413	Magazyniskład	7,2
414	Magazyniskład	(nieogr.)
415	Magazyniskład	12
416	Magazyniskład	12
417	Magazyniskład	12
418	WC	9,1 (nieogr.)
419	Magazyniskład	7,4 (nieogr.)
420	Przedpokój	8,4 (nieogr.)
421	Kotłownia	12
422	Kotłownia	12
423	Kotłownia	12
424	Przedpokój	10,6 (nieogr.)
425	Kłafka	10,5 (nieogr.)
426	schodowa	3,1
427	Magazyniskład	(nieogr.)
428	Biurowisko	20
429	Biurowisko	20
430	Magazyniskład	20
431	Magazyniskład	20
432	Przedpokój	6,6 (nieogr.)
433	Magazyniskład	16
434	Kłafka	16
435	schodowa	3,8
436	Magazyniskład	(nieogr.)
437	Magazyniskład	5,1 (nieogr.)
438	Biurowisko	20
439	Biurowisko	20
440	Magazyniskład	-1,3 (nieogr.)

Wszystkie średnice górek grzejnikowych 0u 15x1,0
Wszystkie górzki grzejnikowe zasilające wyposażone w zawory termostatyczne dn 15
Wszystkie górzki grzejnikowe powrotne wyposażone w zawory typu RLV firmy Danfoss
Wszystkie górzki płytowe zasilane od dołu z wkładką termostatyczną wyposażone w głowice termostatyczne
Wszystkie głowice termostatyczne na grzejnikach umieszczonych w ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, miejscach ogólnodostępnych zabezpieczone przed manipulacją przez osoby niepowołane



FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA LILIANA WOJCIECHOWSKA-ZGRAJA UL. NIEMCEWICZA 1/7 58-100 ŚWIDNICA		TEL. 0664 112 845 TEL/FAX. 074 857 41 75 E-MAIL: LIWANCZAK@WP.PL ADRES: 2004 PL
Adres:	inż. Liliana Wojciechowska-Zgraja	Projekt:
Adres:	uprzedzenia nr 283/99 DUM	Projekt:
Obiekt:	inż. Sylwia Zimnowoda	Data:
Termin:	pl.Niepodległości 1 58-350 Mierosław	Skala:
Temat:	Główna Mierosław	1:100
Nazwa rysunku:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O.	Nr. r.
	RZUT III PIĘTRA - INSTALACJA C.O.	6