RZUT PARTERU



Nr pom.	nazwa pomieszczenia	t_w °C
101	Sala posiedzeń	20
102	Hol w ejściow y	16
103	Klatka schodow a	16
104	Magazyn/skład	20
105	Kuchnia	20
106	Przedpokój	18,5 (nieogrz.)
107	Biuro	20
108	Hol w ejściow y	16
109	WC	16
110	WC	16
111	Magazyn/skład	16,5 (nieogrz.)
112	Magazyn/skład	17,0 (nieogrz.)
113	Magazyn/skład	17,8 (nieogrz.)
114	Biuro	20
115	Biuro	20
116	Przedpokój	20
117	Biuro	20
118	Hol w ejściow y	16
119	Biuro	20
120	Biuro	20
121	Biuro	20
122	WC	16
123	Klatka schodow a	16
124	WC	16
125	Magazyn/skład	15,2 (nieogrz.)
126	WC	16
127	Hol w ejściow y	16
128	Magazyn/skład	15,9 (nieogrz.)
129	Magazyn/skład	16
130	Magazyn/skład	16
131	Biuro	20
132	Biuro	20
133	Magazyn/skład	20

UWAGI:

Wszystkie średnice gałązek grzejnikowych Cu 15x1,0
Wszystkie gałązki grzejnikowe zasilające wyposażone w zawory termostatyczne dn 15
Wszystkie gałązki grzejnikowe powrotne wyposażone w zawory typu RLV firmy Danfoss
Wszystkie grzejniki płytowe zasilane od dołu z wkładką termostatyczną wyposażone w głowicę termostatyczną
Wszystkie głowice termostatyczne na grzejnikach umiejscowionych w ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, miejscach ogólnodostępnych zabezpieczone przed manipulacją przez osoby niepowołane

0 1m 10m

OZNACZENIA:

- 5,50 — Nastawa na zaworze termostatycznym
- Projektowane przewody instalacji do sąsiedniego budynku mieszkalnego z rur miedzianych
- Projektowane przewody instalacji c.o. z rur miedzianych
- g22 — Numer grzejnika
- P2 — Oznaczenie pionu instalacji c.o.
- PBM — Oznaczenie pionu zasilającego budynek mieszkalny
- 22K/500/1200mm 1622 W — Projektowany grzejnik stalowy płytowy zasilany z boku VNH i jego moc dla tz/tp=75/55°C
- 22KV/500/1200mm 1622 W — Projektowany grzejnik stalowy płytowy zasilany od dołu VNH i jego moc dla tz/tp=75/55°C
- Istniejący grzejnik stalowy płytowy
- Wnęki do zamurowania

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA
LILIANA WOJCIECHOWSKA-ZGRAJA
UL. NIEMCEWICZA 1/7 58-100 ŚWIDNICA
TEL. 0604 112 845
TEL./FAX. 074 857 41 75
E-MAIL: LILIANAZGRAJA@WP.PL
ACDLT 2004 PL CD FS A72C18F8

Autor:	inż. Liliana Wojciechowska–Zgraja uprawnienia nr 283/99 DUW	Podpis:
Autor:	inż. Sylwia Zimnowoda	
Obiekt	RATUSZ pl.Niepodległości 1 58–350 Mieroszów	Data: 10.2011 r
Inwestor	Gmina Mieroszów Pl.Niepodległości 1 58–350 Mieroszów	Skala: 1:100
Temat:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O.	Nr rys. 3
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.	