



UWAGI:
 Przewody instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych, bez szwu łączonych przez spawanie.
 Przejścia przewodów przez przegrody budowlane prowadzić w rurze ochronnej.

| | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| P.W. POŁEŃ S.C. projektowanie i wykonawstwo JAROSŁAW POPOŁEK 58-309 Wałbrzych, ul. 1000-lecia 12 tel. (074) 665-25-35 fax. (074) 665-25-35 e-mail: POLE@OZPI | | TYTUŁ INSTALACJA GAZU. IZOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ | |
| TEMAT MIEGOSZÓW, UL. HOZA 4, DZ. NR 244 OBR. MIEGOSZÓW 1 GMINA MIEGOSZÓW, PŁAC NEPODLEGŁOŚCI 1, 38-500 MIEGOSZÓW | BUDYNEK HALLI SPORTOWEJ, MIEGOSZÓW, UL. HOZA 4, DZ. NR 244 OBR. MIEGOSZÓW 1 GMINA MIEGOSZÓW, PŁAC NEPODLEGŁOŚCI 1, 38-500 MIEGOSZÓW | DATA 07.2012 | SKALA 1:50 |
| FAZA PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA INSTALACJE SANITARNE | SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. WOLCIECH SPECJALAK UAM.VI.13/11884 | NR RYSUNKU 3 / 3 | ASYSTENT PROJEKTANTA P.Q.P.P.S. |